

Технические условия на установку приборов учета ГВС.

1. Прибор учета ГВС должен быть зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений.
2. Монтаж прибора учета производится организацией, имеющей соответствующее разрешение, согласно проекту на узел учета. Проект на узел учета согласовывается с энергоснабжающей организацией. Монтаж прибора производится в строгом соответствии с условиями по монтажу или с паспортом на прибор.
3. Прибор учета ГВС должен быть защищен от воздействия внешнего магнитного поля.
4. Для предотвращения загрязнения проливной части прибора учета перед счетчиком устанавливать проточный фильтр с краном перед ним.
5. Монтаж прибора учета ГВС необходимо производить на отводе стояка ГВС вертикально на уровне 0,5 метров от уровня пола в доступном и освещенном месте в соответствии со схемой монтажа прибора учета.
6. Допуск узла учета потребителя в эксплуатацию осуществляется представителем энергоснабжающей организации в присутствии потребителя с составлением соответствующего акта в 2-х экземплярах.
7. Срок действия технических условий – 1 год с момента выдачи технических условий.
8. Дата выдачи технических условий _____
9. Технические условия выдал _____
10. Технические условия получил _____

*СХЕМА
монтажа прибора учета ГВС*

